

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 09 337812

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

--

Auftragsdatum
Date of order

06.04.2006

Aktenzeichen
File reference

2.4-4018/06

Prüfbericht Nr.
Test report no.

09 780 337812

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN VDE 0620-1: 2005-04

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Steckdose, wieder anschließbar, Art. Nr. 201
Socket outlet, two-pole connection branch, Art. No. 201

Description of product
(Details see Annex 1)

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter**



Gültig bis/ Valid until: 07.12.2014

Essen, 08.12.2009

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung: Art. 201

Nennspannung: 250 V~

Bemessungsstrom: 16 A

Schutzart: IP 44

Art der Klemmen: Schraubklemmen für Leiterdurchmesser mit 1,5 mm² und 2,5 mm²

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter

