

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 06 337812-003

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

--

Auftragsdatum
Date of order

06.04.2006

Aktenzeichen
File reference

2.4-4018/06

Prüfbericht Nr.
Test report no.

1580/06

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN EN 60669-1: 2003-09
DIN 49200: 1987-12

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Unterputz-Serienschalter, Art. Nr. 506
Series circuit breaker, in-wall type, Art. No. 506

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis/ Valid until: 26.06.2011



Essen, 26.06.2006

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

| | |
|-----------------------|---|
| Typbezeichnung: | Art. 506 (SMART Line), Art. 556 (MAGIC Line), Art. 806 (SMART Line), Art. 856 (MAGIC Line) |
| Bemessungsspannung: | 250 V~ |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Kontaktöffnung: | Normale Kontaktöffnungsweite |
| Schutzart: | IP 20 |
| Betätigungsart: | Wippenschalter |
| Montageart: | Unterputz |
| Art der Installation: | Bauart A |
| Art der Klemmen: | Schraubklemmen |
| Bemerkung: | Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur in der Farbgebung und der Form des Rahmens. |

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

