

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 06 337812-001

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

--

Auftragsdatum
Date of order

06.04.2006

Aktenzeichen
File reference

2.4-4018/06

Prüfbericht Nr.
Test report no.

1576/06

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

Manufacturing plant

Geprüft nach

**DIN EN 60669-1: 2003-09
DIN 49200: 1987-12**

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

**Einpoliger Unterputzschalter, Art. Nr. 507
AC circuit breaker, in-wall type, Art. No. 507**

Description of product
(Details see Annex 1)

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit**

Gültig bis/ Valid until: 26.06.2011



Essen, 26.06.2006

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung:	Art. 507 (SMART Line), Art. 557 (MAGIC Line), Art. 807 (SMART Line), Art. 857 (MAGIC Line)
Bemessungsspannung:	250 V~
Bemessungsstrom:	10 A
Kontaktöffnung:	Normale Kontaktöffnungsweite
Schutzart:	IP 20
Betätigungsart:	Wippenschalter
Montageart:	Unterputz
Art der Installation:	Bauart A
Art der Klemmen:	Schraubklemmen
Bemerkung:	Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur in der Farbgebung und der Form des Rahmens.

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

