

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 08 354716-008

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

--

Auftragsdatum
Date of order

22.08.2007

Aktenzeichen
File reference

2.4-4140/07

Prüfbericht Nr.
Test report no.

08780354716-008

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

**Aling-Conel
Zeleznicka br. 10 SCG
21423 Gajdobra, Serbien & Montenegro**

Manufacturing plant

Geprüft nach

**DIN EN 60669-1:2003-09
DIN 49200:1987-12**

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

**Einpoliger Unterputzschalter,
Art. Nr. 619.xxx, 6019x
AC circuit breaker, in-wall type,
Art. No. 619.xxx, 6019.x**

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis/ Valid until: 30.06.2013



Essen, 30.06.2008

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Anlage 1 zum Zertifikat Nr.: / Annex 1 to Certificate No.: 44 780 08 354716-008

Aktenzeichen: / File reference: 2.4-4140/07

Typbezeichnung:	“PRESTIGE” line, Art. Nr. 619.xxx, 6019.x
Bemessungsspannung:	250 V~
Bemessungsstrom:	10 A
Kontaktöffnung:	normale Kontaktöffnungsweite
Schutzart:	IP20
Betätigungsart:	Wippenschalter
Montageart:	Unterputz
Art der Installation:	Bauart A
Art der Klemmen:	Schraubklemmen für Leiterdurchmesser mit 1,0 mm ² bis 2,5 mm ²
Bemerkung:	Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur in der Farbgebung und der Form des Rahmens.

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

