

**ALING CONEL d.o.o.**

Železnička 10, 21432 GAJDOBRA, SERBIA

Tel: +381 21/762-674, 762-586; Fax: +381 21/762-779,

E-mail: info@aling-conel.com ; www.aling-conel.com

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

No. 115/19

PROIZVOĐAČ	ALING-CONEL d.o.o. Železnička 10, 21432 Gajdobra, SRBIJA	
PROIZVOD	Kućišta instalaciona za ugradnju na zid	
TRGOVAČKA MARKA	EXPERIENCE	
MODEL PROIZVODA / TIP	art.71422.x; art.71424.x x - kod oznake boje (0 - bela; 1 - siva)	
OSNOVNI PODACI O PROIZVODU	- temperaturni rang -25°C ... +60°C, - g/w 650°C, - IP 55	
PROPISI/ HARMONIZOVANI STANDARDI	Reference	Naslov
	IEC 60670-1:2015	Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements
	IEC 60670-22:2003 + A1:2015	Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures
	SRPS EN 60670-1:2010 + A1:2013	Kutije i kućišta za elektroinstalacioni pribor za domaćinstvo i slične fiksne električne instalacije - Deo 1: Opšti zahtevi
	SRPS EN 60670-22:2008	Kutije i kućišta za električni pribor za domaćinstvo i slične fiksne instalacije - Deo 22: Posebni zahtevi za kutije i kućišta za povezivanje
PROIZVOD USAGLAŠEN SA	Referenca	Naslov
	Sl. glasnik RS 25/2016	Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
DODATNE INFORMACIJE	Proizvodi ispitani u skladu sa IEC 60670-1:2015 i IEC 60670-22:2003+A1:2015, Izveštaj o ispitivanju No. T211-0400/19 od 21.05.2019., CB sertifikat SI-7264.	

Mesto: Gajdobra,
Datum: 23. maj 2019.

Zvezdana Ristić, Direktor razvoja i kvaliteta